

ELŐTERJESZTÉS
Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 30-án tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt hónapban a településen a szennyvízelvezetést biztosító Bakonykarszt Zrt. szakembereivel bejártuk azokat az ingatlanokat, amelyek esetében a szennyvízhálózatra való rákötés hosszabb-rövidebb ideje problémás.

A szakemberek a bejárást követően az érintett ingatlanokkal kapcsolatban a csatolt véleményt fogalmazták meg.

1. A vélemény 1. és 2. pontjában megfogalmazottak esetén felmerülhet az önkormányzat közreműködésének szükségessége.
2. A vélemény 3. és 4. pontjában taglalt ingatlanok esetén tulajdonosokat felelőssége a rákötés lehetőségének biztosítása.


Javaslom, hogy a kiadott szakértői vélemény alapján kérjünk az üzemeltetőtől árajánlatot a munkákra, majd ez alapján döntsön a Képviselő-testület arról, hogy lehetőségeit figyelembe véve mely esetekben tudja vállalni a költségeket.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

Papkeszi, 2012. május 17.

Tisztelettel:

Olvasta: Dr. Takács László jegyző



Ráczkvi Lajos
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes ingatlanok szennyvíz rákötési lehetőségeiről szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

A Papkeszi 191/80., 191/14. 253. és 209. hrsz-okon lévő ingatlanok szennyvíz rákötési lehetőségeinek megteremtéséhez a Bakonykarszt Zrt-től árajánlatot kér.


Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	2012. június 30.	
Felelős:	Ráczkvi Lajos	polgármester
	Künsztler Zoltán	kirendeltség vezető



BAKONYKARSZT VIZ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RT.

Balatonfüzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Papkeszi Kirendeltség	
Érkezett:.....év 2012 hó 25 nap	
ESZAKTORNAMENT	
IKT.sz.:.....	Mell.:.....db
Előadó: 128500-00000000	712



8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/423-7222, Fax: 88/428-061
OTP Bank Nyrt. 11748007
Adóig. szám: 11338024-2-13
Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Polgármesteri Hivatal
Ráczkevi Lajos Polgármester Úr
8183 Papkeszi, Fő u. 42.

Várpalotai ÜM.
8100 Várpalota, Péti út 1.

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző: Hegyi Z. /Vinter I.

„ S ”

Ügyiratszám: 1122-1./2012/K-1

Tárgy: Bejárás Papkeszi település szennyvízcsatorna hálózatára rákötni kívánó fogyasztóknál

Tisztelt Polgármester Úr !

Tárgyi bejárás a Hársfa u. 7. (191/80 hrsz); Kállai É. u. 26. (191/14 hrsz); Fő u. 6. (253 hrsz); Fő u. 66. (209 hrsz) területeken folyt.

1. **Hársfa u. 7.:** Épületből kivezető szennyvízvezeték emelésére nincs lehetőség, ezért a bekötés süllyesztése indokolt, mintegy 35 cm mélységben. Erre az utcai gerincvezeték elhelyezkedése miatt van lehetőség. Így az ingatlan gravitációsan ráköthetne a csatornahálózatra. Jelen kiépítettség szerint a bekötés végén lévő tisztítónyílásba kizárólag kényszeráramoltatással (házi átemelő közbeiktatásával) lehet az összegyűjtött kommunális szennyvizet eljuttatni.
2. **Kállai Éva u.26.:** Az utcában 1998-ban kiépített csatornahálózat nem tartalmaz bekötővezeték, erre az ingatlanra. Ez természetesen terveztetés, engedélyeztetés után megépíthető a meglévő gerincvezetékre történő csatlakoztatással.
3. **Fő u. 6.:** Az ingatlan a 260 hrsz.-ra kapott tisztítónyílást, így bekötési lehetőséget. Az időközben lezajlott tulajdonváltással ezt a lehetőséget elvesztette. Jelenleg a leggazdaságosabb megoldásnak tűnik, ha a tulajdonos megegyezik a 260 hrsz. új tulajdonosával abban, hogy hozzájárul a 253 hrsz ingatlan szennyvízeinek a telken keresztül történő átvezetéséhez.

Ha ez nem jön létre a 10. sz. ház előtt lévő aknától egy új gerinc kiépítése szükséges a 6. sz. ház irányába, új vezetékkel.

2/1. oldal

Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/312-166, Fax: 88/312-507
8291 Nagyvésztany, Petőfi S. u. 2. C Tel.: Fax: 88/264-355
8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 88/349-000

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/471-710, Fax: 88/471-444
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/425-000, Fax: 88/425-488
8420 Zirc, Bakonybél u. 5. Tel.: 88-10-469, Fax: 88-14-066

4. *Fő u. 66.*: A rákötést elvégezték, a tisztítóidomban lévő víz miatt a szolgáltatási szerződést nem kötöttük meg, mivel feltételezhetően a rákötést nem szabályosan készítették el.

Fentiek ellenőrzéséhez egy tisztító idom beépítése szükséges a Fő u. 66-72. sz. házak közös szennyvízvezetékére. Ezt megrendelés ellenében a Bakonykarszt Zrt. is el tudja végezni.

Amennyiben más kivitelezőtől rendelik meg a munkát, úgy a munkálatok alatt szakfelügyeletünk jelenléte feltétlen indokolt.

Tisztelettel:


Hegyi Zoltán
Üzemvezető

BAKONYKARSZT Zrt.
8260 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Várpalota, 2012. április 19.